

\*190454\*

## INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC. E N S A Y O S  
N ° 1 2 5 6 / L E 2 3 7 2

**Sol·licitant :** PRODAISA  
**NIF :** A17063579  
**Adreça :** C/Astúries, 13-15  
**Població :** 17003 Girona  
**Comarca :** Gironès

**Núm. Butlletí :** 4911

**Núm. Mostra 190454**

**Data de recepció :** 15/07/2019

**Inici anàlisi :** 19/07/2019

**Finalització anàlisi :** 19/07/2019

**Classificació :** AIGUA DE CONSUM

**Legislació :** RD140/2003 i  
modif.

**Origen :** ZS-NAVATA-GOLF TORREMIRONA I TARAUAUS

**Punt Mostra :** 32779 - RECEPCIÓ ENTRADA COMPLEX

**T.anàlisis :** Anàlisi de  
control

**Recollida el :** 15/07/2019 11:00

**Població :** Urb. Golf Torremiron

**Mostra presa :** Pel Lab. segons PNT-MET-MOS-001

| Ac Paràmetres | Resultat ± incertesa | Valor paramètric | Mètodes/Tècniques | C. |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----|
| Nitrat        | 46.1 ±6.9 mg/l       | 50               | PNT-MET-QUIM-003  |    |

En les mostres aportades pel client, la informació relativa al mostratge, transport, descripció, determinacions in situ, envasos no subministrats pel laboratori, és responsabilitat seva. Laboratori inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2015 per SGS.

L'informe de resultats només fa referència a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació del Laboratori.

(+) Paràmetre addicional segons la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 24 de juliol de 2019

Cap de Laboratori

RAMON BRUNET I CARRERAS