



## INFORME DE RESULTATS

<p><b>Sol·licitant :</b> PRODAISA  <b>NIF :</b> A17063579  <b>Adreça :</b> C/Astúries, 13-15  <b>Població :</b> 17003 Girona  <b>Comarca :</b> Gironès</p> <p><b>Classificació :</b> AIGUA DE CONSUM  <b>Legislació :</b> RD140/2003  <b>Punt Mosta :</b> 32783 - FONT PARC DE LA JOVENTUD</p> <p><b>Recollida el :</b> 06/06/2016 10:30  <b>Població :</b> Navata  <b>Mostra presa :</b> Pel Lab. segons PNT-MET-MOS-001</p>	<p><b>Núm. Butlletí :</b> 2345</p> <p style="text-align: center;"><b>Núm. Mostra 160252</b></p> <p><b>Data de recepció :</b> 06/06/2016  <b>Inici anàlisi :</b> 10/06/2016  <b>Finalització anàlisi :</b> 10/06/2016</p> <p><b>Origen:</b> ZS-NAVATA-GOLF TORREMIRONA I TARAUAUS</p> <p><b>T.anàlisi :</b> Anàlisi de control</p>
---	---

Paràmetres	Resultat ± incertesa	Valor paramètric	Mètodes/Tècniques	C.
Nitrat	47 ±5 mg/l	50	PNT-MET-QUIM-003	


LABORATORI D'AIGÜES DE BANYOLES, SAU. Passeig de la Puda, 70. 17820-Banyoles. Inscrit al Registre de Lab. de Salut Pública i Alimentària de la Generalitat de Catalunya, LSAA-101-96 i al Registre de Lab. Agroalimentaris de Catalunya, 388. Certificat ISO 9001:2008 per SGS.

Aquest laboratori només es responsabilitza de la presa de mostra pel seu personal. L'informe dels resultats analítics només fa referència a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació del Laboratori.

(+) Paràmetre addicional segons la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

BANYOLES 20 de juny de 2016

Cap de Laboratori



RAMON BRUNET I CARRERAS